



Kommunledningsförvaltningen  
Henrik Olofsson  
Utvecklingschef  
Dnr: 25KS54  
Datum: 2025-06-10

Länsstyrelsen  
Ärende 4870-2025  
Susanna Ek  
orebro@lansstyrelsen.se

## Svar på samråd om solpark Dalby 1:18 och 1:80, Lst. ärende 4870-2025

Askersunds kommun avger nedanstående yttrande i samrådet.

### Trafik

Vi vill informera om att näraliggande väg 585 är rekommenderad väg för transporter av farligt gods, vilket kan vara lämpligt att belysa i ärendet.

### Gruvdrift

Solparken planeras ligga i ett område som har ett beviljat och gällande undersökningstillstånd, Hövdingamon 2, vilket bör beaktas. Undersökningstillståndet ger innehavaren av tillståndet ensamrätt att undersöka berggrunden, även i förhållande till markägaren. Det bör säkerställas att de inblandade aktörerna med intressen i samma markområde har en god och öppen kontakt i tidigt skede.

### Översiktsplan

I ansökan anges att Askersunds kommun i sin översiktsplan är positiv till solenergi. Detta stämmer, men när texten skrevs avsågs i första hand etablering av solenergianläggningar på tak, vilket dock inte framgår tydligt.

### Jordbruksmark

Kommunen har en tydlig, generell hållning, att jordbruksmark bör fredas från annan användning. Miljöbalken (1998:808) 3 kap. 4 § säger att *"Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk."* Produktionen av förnybar energi har i vissa rättsfall bedömts som väsentligt samhällsintresse, varför en bedömning måste göras i det aktuella fallet utifrån jordbruksmarkens kvalitet och solparkens förutsättningar i övrigt.

### Naturvård

En större del av det aktuella området omfattas av Länsstyrelsens naturvårdsprogram. I beskrivningen av kartobjektet det aktuella området berörs av framgår bland annat: *"Området har en värdefull landskapsbild med öppna odlingsmarker..."*. En utförligare landskapsbildsanalys av det aktuella området saknas.

Det finns en risk att de befintliga åkerholmarna, som i projektet ska bevaras, inte kommer att kunna uppfylla ett av sina syften, att agera tillflyktsort och livsmiljöer och växter och djur, på grund av stängslingen av solcellsparken.

Det är önskvärt att en naturvärdesinventering för området genomförs för att få en bättre kunskapsbild över området, och säkerställa att inga höga naturvärden påverkas.



### **Bygglov**

Transformatorstationer kräver bygglov och andra eventuella tillhörande byggnader kan även kräva det. Bygglov söks hos Samhällsbyggnad Sydnärke.

### **Dialog**

Askersunds kommun vill också påtala vikten av en god och respektfull dialog med boende och företagare i närheten av en eventuell solpark, så att lämpliga skyddszoner inrättas.

### **Askersunds kommun**

Caroline Dieker (M)  
Kommunstyrelsens ordförande